


DOCUMENTO Comunicación: NOTA INFORMATIVA A VECINOS sobre fuga gasoil en Centro de Salud	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: UVXLK-9BY3B-OOYVT Fecha de emisión: 17 de Noviembre de 2020 a las 14:55:40 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Concejal delegado de Economía y Hacienda, empleo, Servicios Municipales, TIC y NNNTT, Tte. Interurbano y Madrid, Web y Publicidad y Seguridad del AYUNTAMIENTO DE EL CASAR.Firmado 17/11/2020 14:54	ESTADO FIRMADO 17/11/2020 14:54



AYUNTAMIENTO DE EL CASAR
(GUADALAJARA)
NOTA INFORMATIVA
CONCEJALÍA DE SERVICIOS

Al tener conocimiento esta Concejalía, a través de las quejas de los vecinos, de la existencia de malos olores a hidrocarburos procedentes de la red municipal de aguas residuales, los servicios técnicos municipales, protección civil y policía municipal procedieron, de inmediato, a la búsqueda del origen del problema.

La propia estación depuradora también detectó que por las características físico-químicas del agua residual que le llegaba a la depuradora, propias del gasoil: Olor, aspecto y color, indicaban que probablemente se hubieran producidos vertidos no asimilables estrictamente a urbanos. Al tiempo que se recogía una muestra del vertido para su análisis.

Tras realizar las comprobaciones y averiguaciones oportunas, los servicios municipales competentes dedujeron que su origen era una avería en los depósitos de combustible del Centro de Salud.

Hecho que se puso en conocimiento del Centro de Salud y se les requirió para su reparación inmediata. Una vez se haya reparado la avería, los servicios municipales procederán a la limpieza de las canalizaciones.

Lo que se pone en conocimiento general.

En El Casar a 17 de noviembre de 2020
El Concejal de Servicios
Fdo. Javier Bule Viedma